



T.C  
EGE ÜNİVERSİTESİ  
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ



Rapor Tarihi: 09.07.2021

Rapor No: 21070101

R A P O R

Saint-Gobain Weber Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş. yetkilisi tarafından 01.07.2021 tarihinde gönderilen ve "EP Easy" isimli numunede BS 6920 standardı kapsamında içme suyuna uygunluk testi yapılmış ve elde edilen sonuçlar aşağıda belirtilmiştir.

SONUÇLAR :

Element	< BS.6920-1 Tablo Limit Değerleri (µg/L)	Birinci Gün Şahit (µg/L)	Birinci Gün Temas Suyu		Yedinci Gün Temas Suyu	
			Örnek Derişimi (µg/L)	Yedinci Gün Şahit (µg/L)	Örnek Derişimi (µg/L)	
Al	200	4.150	5.348	8.577	<BAS	
As	10	5.025	0.064	5.407	<BAS	
Ba	1000	182.83	5.577	179.645	<BAS	
Cd	5	0.004	0.002	0.001	<BAS	
Cr	50	0.714	<BAS	0.661	<BAS	
Fe	200	44.477	4.938	49.954	<BAS	
Hg	1	<BAS	<BAS	<BAS	<BAS	
Mn	50	<BAS	0.047	<BAS	<BAS	
Ni	20	0.186	0.278	0.182	<BAS	
Pb	25	<BAS	0.032	<BAS	<BAS	
Se	10	0.577	0.014	0.620	<BAS	
Sb	5	0.064	0.009	0.049	<BAS	

\*BAS: Belirtme alt sınırı her element için 0.5 µg/kg'dır.

YORUM: İncelenen "EP Easy" numunesi için her bir elemente ilişkin bulunan değer BS 6920-2.1:2014 Tablo limit değerinin altında olduğundan, numune BS 6920-2.1:2014 standardına uygundur.

  
Prof. Dr. Zekerya DURSUN